

ACTIEPLAN CO2-METERS
Verantwoordelijkheid van de verenigingen
Het lokaal bestuur heeft in alle vereisten zalen een CO2-meter voorzien. Het is aan de vereniging <u>ZELF</u> om de waarden van de CO2-meter op te volgen.
De waarden op de CO2-meter, wat betekenen die?
Je kan heel de tijd de CO2-waarde aflezen. Er zijn echt 3 belangrijke grenswaarden waar je op moet letten.
<900: alles is OK
≥900 en ≤1200: zorgen voor extra verluchting
≥1200: zaal minstens 10 minuten ontruimen en goed verluchten
Extra verluchten? Hoe doe je dat best?
Omdat extra verluchten voor iedereen anders is, willen we toch graag even duidelijke richtlijnen meegeven.
Geopende ramen: de vuistregel is 4 personen per geopende raam (min. openingshoogte van 75 cm)
Geopende deuren: de vuistregel is 7 personen per geopende deur
Zet ramen en deuren open tegenover elkaar! Doe dit ook bij koude temperaturen, wees voorbereid!