

Een stookolietank buiten gebruik stellen

Voor stookolietanks (mazouttanks) die gebruikt werden voor de **verwarming van een woning**, gelden de volgende verplichtingen als de tank definitief buiten gebruik gesteld wordt.

Wat is dit?
Hoe aanvragen?
Wat meebrengen?
Wat kost dit?
Extra informatie
Regelgeving

Wat is dit?

Stookolietank van minder dan 5000 liter

Een **bovengrondse** stookolietank met een inhoud van minder dan 5000 liter die buiten gebruik gesteld wordt, moet in elk geval worden **leeggemaakt**.

Een **ondergrondse** stookolietank moet **leeggemaakt én verwijderd** worden.

Als verwijdering onmogelijk is, wordt de tank, in overleg met een [erkende stookolietechnicus](#), **opgevuld** met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal. De erkende stookolietechnicus moet in dat geval een certificaat geven waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling (door opvulling) werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Stookolietank van 5000 liter of meer

Een (ondergrondse of bovengrondse) stookolietank met een **inhoud van 5000 liter of meer** moet bij definitieve buitengebruikstelling:

- **leeggemaakt**
- **gereinigd en**
- **verwijderd** zijn binnen een termijn van 36 maanden (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
Als verwijdering onmogelijk is, moet, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkende stookolietechnicus of milieudeskundige (in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen) de tank leeggemaakt, gereinigd en **opgevuld** worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Hoe aanvragen?

- Een ondergrondse tank met een inhoud van **minder dan 5000 liter** die bij de buitengebruikstelling niet verwijderd kan worden, moet opgevuld worden door erkende stookolietechnicus. Die stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.
- Een ondergrondse of bovengrondse tank **van 5000 liter of meer** die bij buitengebruikstelling niet verwijderd kan worden, moet opgevuld worden door:
 - een erkende stookolietechnicus of
 - een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u een lijst van stookolietechnici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

- [Erkende stookolietechnici](#) (pdf)
hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters 'SV' en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).
- [Erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen](#) (pdf)

hebben een erkenningsnummer dat bestaat uit: een jaartal (waarin de milieudeskundige voor het eerst werd erkend) + de letter 'H' + gevolgd door:

- 3 cijfers (bijvoorbeeld 2000/H017) of
- 2 of 3 letters en daarna 3 cijfers (bijvoorbeeld 2001/HAV007, 2008/HSGS012) of
- hun voor- en achternaam.

U bent niet verplicht om voor de **verwijdering** van de tank een beroep te doen op een erkende firma, maar het is wel aangeraden.

Regelgeving

VLAREM Titel II Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5000 liter.

VLAREM Titel II Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.